



OGGETTO:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELABORATO :

**IMPIANTO ELETTRICO
SCHEMA QUADRI ELETTIRCI**

TAVOLA

EL.2

COMMITTENZA

COMUNE DI VALPERGA

Via G. Matteotti n. 19
10087 VALPERGA C.SE (TO)

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Arch. Grazia PESCETTO

Strada Liveri n. 2
10087 VALPERGA C.SE (TO)

PROGETTISTA IMP. ELETTRICO

P.I. Massimo ZENERINO

Regione Vigneia, 1
10010 Rueglio (TO)



REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	20 Luglio 2020	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	MZ	MZ	



ARCHITETTO GRAZIA PESCETTO

Residenza: Strada Viabella 18/B - Studio: Strada Liveri n.2 - 10087 Valperga (TO)
tel. 3473216241 - e-mail: pescettograzia@gmail.com -
pec mail: g.pescetto@architettitorinopec.it - OAT n. 6453

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---



NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		1	LINEE														
DESCRIZIONE CIRCUITO				INTERUTTORE CENTRALE TERMICA															
TIPO APPARECCHIO				---															
INTERUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]			6															
	N. POLI			1P+N 25															
	CURVA/SGANCIAZIONE			C															
	I _t [A]			25															
	I _{sd} [A]			250															
	II [A]																		
DIFFERENZIALE	I _g [A]																		
	TIPO			Vigi AC															
CONITATTORE	I _{dn} [A]			0.3															
	TIPO			CLASSE															
TELERUTTORE	BOBINA [V]																		
	TIPO																		
FUSIBILE	N. POLI																		
	I _{nt} [A]																		
ALTRE APP.	TIPO			MODELLO															
	TIPO ISOLAMENTO			POSA															
CONDUTTURIA	SEZIONE FASE-NE/PE/N			1x6	1x6	1x6													
	I _b [A]																		
	Un [V]																		
	P [kW]																		
FONDO LINEA	I _{cc} min [kA]																		
	I _{cc} max [kA]																		
	LUNGHEZZA [m]																		
NOTE				FG160R16-0/6/1 kV															
				Cca-s3,dt,a3															

Questo elaborato è di proprietà riservata. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione. L'osservanza è perseguibile a termini di legge

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		Il Committente:		COMUNE DI VALPERGA		Scala: / Tavola: EL. 2		Titolo: QUADRO ELETTRICO GENERALE TEATRO		Pagina: 01 di 01		Note: /		Commissa n°. 20.014	
--	--	-----------------	--	--------------------	--	------------------------	--	--	--	------------------	--	---------	--	---------------------	--

